



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильевская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 207-38-10, Факс (342) 227-09-66

Пермский край, г. Чайковский
(место составления)

« 10 » февраля 2017 г.
(дата составления)

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-034-04
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований в области электроэнергетики

Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
(МАОУ СОШ № 8).
Законному представителю МАОУ СОШ № 8:
директору Мурадову Сергею Самуловичу.
Юридический адрес: 617766, Пермский край,
г. Чайковский, ул. Бульвар Текстильщиков, 6.

На основании результатов проверки, проведенной в период с 06.02.2017 по 10.02.2017 (Акт проверки от 10.02.2017 № 08-034-04), в соответствии с распоряжением заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора В.А. Козлова от 17.01.2017 № 25-рп, по адресу/адресам: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Бульвар Текстильщиков, 6 в присутствии заместителя директора по АХЧ Мочалова Виктора Александровича, руководствуясь ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401,

Я, главный государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора
Кашин Андрей Анатольевич, тел. (34241) 3-56-24,

ПРЕДПИСЫВАЮ

устранить выявленные при плановой, выездной проверке МАОУ СОШ № 8 нарушения обязательных требований в установленные сроки:

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа и номер пункта, статьи, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не составлен годовой план (график) планово-предупредительного ремонта электрооборудования на 2017 год с указанием даты и периодичности очистки, осмотра и ремонта электрооборудования.	п. 1.6.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.03.17
2.	Отсутствуют отметки о проведенных ремонтах электрооборудования в специальном ремонтном журнале или в паспортах оборудования.	п. 1.6.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.09.17
3.	Отсутствует утвержденный перечень технической документации по электрохозяйству.	п. 1.8.1, п. 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.03.17
4.	Не отражено электрооборудование системы вентиляции в Журнале учета электрооборудования.	п. 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.04.17
5.	Отсутствуют общие схемы электроснабжения учреждения в целом и по отдельным участкам, с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года) ответственным за электрохозяйство. У ответственного за электрохозяйство отсутствует полный комплект схем электроснабжения.	п. 1.8.2, п. 1.8.5, п. 1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.09.17
6.	Чертежи заземляющих устройств не имеют четкой привязки к зданию школы.	п. 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.09.17
7.	Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок между МАОУ СОШ № 8 и АО «КС-Прикамье» № 1405 от 29.12.16 составлен в отношении электроприемников по 3 категории по надежности электроснабжения.	п. 1.2.18, п. 1.2.20 Правил устройства электроустановок	01.09.17
8.	Отсутствуют акты по разграничению ответственности за эксплуатацию электрических сетей столовой между МАОУ СОШ № 8 и МУП «Оскар».	п. 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.04.17
9.	Отсутствуют списки работников, имеющих право: выдачи нарядов и распоряжений, быть допускающим, ответственным руководителем работ, производителем работ (наблюдающим), выполнять оперативные переключения, ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией, право единоличного осмотра	п. 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; п. 5.12 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок	01.03.17

	электроустановок.		
10.	Отсутствует письмо организации, эксплуатирующей электроустановки – ИП Кошкарров Р.Е., с указанием работников, которым будет предоставлено право выдачи нарядов, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, с подтверждением группы по электробезопасности этих работников.	п. 46.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок	01.03.17
11.	Отсутствует распорядительный документ МАОУ СОШ № 8 о предоставлении персоналу ИП Кошкарров Р.Е. права работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, членов бригады.	п. 46.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок	01.03.17
12.	Отсутствует распорядительный документ МАОУ СОШ № 8 о предоставлении персоналу ИП Кошкарров Р.Е. прав оперативно-ремонтного персонала и возможности выполнения работы в порядке текущей эксплуатации.	п. 46.10, п. 46.11 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок	01.03.17
13.	Отсутствует перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации в электроустановках до 1000 В.	п. 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; п. 8.1, п. 8.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок	01.03.17
14.	Отсутствует перечень инвентарных средств защиты, используемых в электроустановках, с указанием мест их хранения.	п. 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; п. 1.2.3 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках	01.03.17
15.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты, используемых в электроустановках, с отметками о проведенных испытаниях и осмотрах защитных средств.	п. 1.7.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; п. 1.4.2, п. 1.4.3, п. 1.4.4 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках	01.03.17
16.	Не проводится пересмотр инструкций для электротехнического персонала не реже 1 раза в 3 года.	п. 1.8.8, п. 1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.04.17
17.	Не проведены ежегодные измерения сопротивления изоляции электропроводок в особо опасных помещениях и наружных установках, стационарных электроплит (при	таб. 37 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.09.17

	нагретом состоянии плиты).		
18.	Не проведены измерения сопротивления изоляции электропроводки однофазных сетей (осветительных и розеточных).	п. 2.12.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.09.17
19.	Не очищены от цементной пыли полы электрощитового помещения.	п. 2.2.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.04.17
20.	Не очищены от пыли и паутины силовые щиты в электрощитовом помещении, а также этажные щиты освещения.	п. 2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.04.17
21.	На внутренних дверцах силового щита ШР-1 столовой отсутствует однолинейная схема, с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименованием электроприемников, получающих от них питание.	п. 2.2.20, п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.04.17
22.	Оплавлена изоляция токоведущих жил питающих кабелей в силовом щите ВРУ и кабеля группы № 5 в РП-3.	п. 2.2.40, п. 2.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.04.17
23.	В помещении столовой на стене возле мясорубки установлен автоматический выключатель с открытыми токоведущими частями, доступными случайному прикосновению.	п. 2.2.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; п. 1.7.49 Правил устройства электроустановок	01.04.17
24.	Морозильные лари в столовой подключены к штепсельным розеткам 220 В без защитного контакта (отсутствует защитное зануление электроприемников).	п. 1.7.76, п. 1.7.78, п. 7.1.68 Правил устройства электроустановок	01.04.17

Руководителю МАОУ СОШ № 8 предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить письменное уведомление об исполнении предписания с перечислением конкретных мер, принятых по устранению выявленных нарушений в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: 614094, г. Пермь, ул. Вильевская, 6.

Предписание может быть обжаловано в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора в установленном законом порядке.

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Невыполнение предписания в установленный срок является административным правонарушением и влечет применение санкций в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание выдал:

Главный государственный инспектор
межрегионального отдела
государственного энергетического надзора



Кашин А.А.

С предписанием ознакомлен и один экземпляр предписания для исполнения получил:

Мурадов Сергей Самудлович – директор МАОУ СОШ № 8

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

« 10 » февраля 2017 г.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, positioned above a horizontal line.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием
и отказе от подписи:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)